

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50



DESENHO ESQUEMÁTICO - CERCA
SEM ESCALA



DESENHO ESQUEMÁTICO - PORTÃO
SEM ESCALA



DESENHO ESQUEMÁTICO - PADRÃO ENERGIA
SEM ESCALA



CORTE LATERAL ESTAÇÃO
ESCALA 1:50



DESENHO ESQUEMÁTICO - BASE CONCRETO
SEM ESCALA



PLANTA BAIXA - CASA DE APOIO
ESCALA 1:50



PLANTA BAIXA - LEITO DE SECAGEM
ESCALA 1:50



DETALHE CAMADAS LEITO SECAGEM
ESCALA 1:50



DETALHE ASSENTAMENTO TIJOLOS
SEM ESCALA



DETALHE COLETA LODO
ESCALA 1:50



VISTA A
ESCALA 1:50



CORTE AA
ESCALA 1:50

LEGENDA

- A — ESTA¢ëO ELEVATč RIA DE ESGOTO
- B — UASB
- C — FILTRO AERADO SUBMERSO / DECANTADOR
- D — POSTE PADRëO CONCESSIONĆRIA DE ENERGIA
- E — LEITO DE SECAGEM
- F — CASA DE APOIO
- G — PR£ TRATAMENTO (GRADEAMENTO, CAIXA DE AREIA E CALHA PARSHALL)
- H — CAIXA DE PASSAGEM
- PONTO DE LUMINĆRIA - REFLETORES 30W LEED BIVOLT C/ SENSOR
- POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 m LUMINĆRIA 1 P£TALA E 1 LĄMPADA VS 400W
- VEGETAÇÃO TÍPICA TROPICAL
- CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
- INTERRUPTOR SIMPLES UMA SEÇÃO
- GRAMA TIPO ESMERALDA
- PLACA CIMENTÍCIA TIPO JARDIM

LISTA DE TUBULA¢ëO

	DESCRI¢ëO	Ï	UNIDADE
01	TUBO PVC ESGOTO SIMPLES	100MM	26 M
02	Tą PVC ESGOTO SIMPLES	100MM	14 P¢
03	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES	100MM	14 P¢
04	TUBO PVC SOLDĆVEL	25MM	13 M
05	JOELHO 90ÜPVC SOLDĆVEL	25MM	04 P¢
06	Tą PVC SOLDĆVEL	25MM	02 P¢
07	LUVA PVC SOLDĆVEL LXR	25X3/4"	02 P¢
07	REGISTRO DE FECHAMENTO RĆPIDO BRONZE	2.1/2"	30 P¢
07	REGISTRO DE GAVETA BRONZE	1.1/2"	18 P¢
07	VĆLVULA DE RETEN¢ëO COM PORTINHOLA BRONZE	2.1/2"	02 P¢
07	MANGOTE FLEXōVEL ESPIRAL	2.1/2"	15 M
07	TUBO DE FĢÜCOM ROSCA DUPLA	2"	25 M
07	NIPEL EM FĢÜ	2"	04 P¢
07	VĆLVULA WAFER COM FLANGE PVC	6"	02 P¢
08	TERMINAL DE VENTILA¢ëO PVC SIMPLES	50MM	01 P¢

PROJETO BĆSICO

Tºtulo: **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SÃO SALVADOR - 4,5 L/s**

Assunto:

Endere-o empreendimento:

AutorÚdo Projeto:

Respons§vel T®cnico:

Escala: Indicada

Emiss«o: Novembro/2014

Desenhista:

Data da revis«o: Novembro/2014

Formato: A1

Folha: 02/02

PADRëO DE PLOTAGEM		
PENA	COR	ESPESSURA
01	7	0.40
02	7	0.30
03	7	0.60
04	7	0.80
05	7	0.15
06	7	0.50
07	7	0.20
08	7	0.08
20	7	0.05
21	7	0.13
44	7	0.30
130	7	0.20